

Протокол
публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Мирный»

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:

- актуализация схемы теплоснабжения на 2024 год.

Организатор публичных слушаний:

- Администрация МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее – городская Администрация).

Инициатор публичных слушаний: МКУ «УЖКХ МО «Город Мирный».

Наименование, реквизиты правовых актов, на основании которых был подготовлен проект, рассмотренный на публичных слушаниях, и назначены по нему публичные слушания:

Постановление городской Администрации от 20.06.2023 г. № 37/23-ПГ «О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Мирный».

Дата и источник опубликования оповещения о начале публичных слушаний, информация, содержащаяся в нем:

19.05.2023 на официальном сайте городской Администрации: <https://мирный-саха.рф/> было опубликовано Постановление Главы города от 20.06.2023 г. № 37/23-ПГ, в котором указан вопрос слушаний, дата, время и способ их проведения, ссылка на трансляцию на официальном канале «ВКонтакте» городской Администрации по ссылке – https://vk.ru/video-212277275_456239208, ответственные за обеспечение организации и проведения слушаний, а также когда и куда участники слушаний могут направлять свои вопросы, предложения и замечания по вопросу слушаний.

Информация об официальном сайте, на котором размещены информационные материалы по вопросу слушаний: Официальный сайт городской Администрации: <https://мирный-саха.рф/>.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний: с 19.05.2023 г. по 13.06.2023 г.

Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний: (информация об участниках слушаний не указывается, т.к. слушания проходили в режиме онлайн с трансляцией на официальном канале «ВКонтакте»).

Информация о ходе публичных слушаний:

Дата проведения: 27.06.2023 г.

Время проведения: 17.00 часов.

Место проведения: каб. 109/2 городской Администрации (ул. Ленина, д. 16) в режиме онлайн.

Ведущий слушаний: Н.М. Ноттосов - 1-й Заместитель Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям МО «Город Мирный».

Докладчик: Павел Андреевич Швец- разработчик схемы теплоснабжения ООО «Объединение энергоменеджмента».

В секретариате слушаний: Понкратьева Татьяна Юрьевна – начальник ОЭХ МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный».

Был принят следующий регламент проведения публичных слушаний:

1. Основной доклад – до 15 минут.
2. Вопросы и ответы - до 15 минут.

Доклад по рассматриваемому вопросу (П. А. Швец):

Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний! Приступаем к обсуждению предложенной схемы, а именно в части заявленного ЗЭС «Якутскэнерго» (ПАО) вывода котельной МГРЭС из эксплуатации. Предлагается в данной схеме теплоснабжения на 2024 год оставить без изменений работу котельной МГРЭС, в связи с тем, что решений по данной

вопросу не принято. Перевод абонентов МГРЭС на иные источники теплоснабжения не определен.

Необходимо разработать мероприятия с обязательным отражением в схеме теплоснабжения на следующий отопительный период. А также проработать вопрос с регулятором.

На сегодняшний день с учетом строительства аэропортового комплекса существует дефицит мощности котельной СВК -10,48 Гкал, в связи, с чем для снижения дефицита мощности предлагается в данной схеме обозначить сроки запусков объектов, запланированных в 2024 году на более поздние 2025 и далее. Также необходимо рассмотреть объекты с высвобождаемой нагрузкой (отключение ветхого жилья, переход на альтернативное топливо).

Предлагается:

Рассмотреть возможность перевода части нагрузок СВК на котельную Промзона в период пониженных температур наружного воздуха. Данные мероприятия необходимо проработать и отразить в схеме теплоснабжения на 2025г.

В 2024 году запланированы мероприятия по камеральному обследованию состояния трубопроводов и котельной, при которых будут выявлены действительные дефицит или резерв мощности с учетом запуска крупного объекта Аэропортового комплекса.

Со своей стороны предлагаем данные мероприятия учесть в схеме теплоснабжения на 2025 год, с учетом гидравлических расчетов и электронной модели схемы теплоснабжения. При этом понимаем, что присоединение объектов на отопительный период 2024 года не планируется, в виду видимого дефицита источника.

Ведущий слушаний



Н. М. Ноттосов

Секретарь

Т.Ю. Понкратьева